



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del c. 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, sarà pubblicata all' Albo telematico della Regione Puglia a far data dall'esecutività della stessa, dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Codici adempimenti L.R. 15/08
Ufficio istruttorie: Servizio AIA-RIR
Tipo Materia: Altro
Privacy: No
Pubblicazione integrale: Si
D.Lgs. 33/2013: No

N. 446 del 16/12/2022

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: **089/DIR/2022/00446**

OGGETTO: Art. 27 D.Lgs 105/2015 "Ispezioni" - **Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti** (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Oria Gas" della Società "GAS ITALIA S.r.l." con sede operativa in C.da Salinelle, snc – 72024 Oria (BR) e sede legale in via per Manduria Km 0,300 Oria (BR).

LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- gli artt. 4, 5 della L.R. 7/97 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;
- la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998 *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Regolamento UE n. 2016/679 *"General Data Protection Regulation"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto Legislativo 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;



- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante *"Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"* e smi. nonché il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *"Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"*;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22"*;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *"conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la *"Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto 'Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale'"*;
- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *"Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22."*;
- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto *"Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti"*;

Inoltre VISTI,

- il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 *"Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"* entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
- la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 *"D.Lgs. 105/2015 - art. 27 'Ispezioni' - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali"*, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di



“soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;
- lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Oria Gas” della Società “GAS ITALIA S.r.l.”, è stato oggetto delle seguenti ispezioni:
 - la prima effettuata nel mese di Ottobre 2019, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 seguendo la programmazione regionale anno 2019 prevista dall’Allegato B della DD. n.39 del 28.02.2019, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nella nota prot. 73627 del 15.10.2019 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente ed impartite con atto di diffida prot. 13419 del 05.11.2019;
 - la seconda effettuata nei mesi di Ottobre, Novembre 2020 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015, seguendo la programmazione regionale anno 2020 prevista dall’Allegato B della DD. n.92 del 09.03.2020, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 13327 del 24.02.2021 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.78 del 10.03.2021 e successiva DD. n.145 del 13.04.2021.
- con DD. n. 95 del 24.03.2022, la Regione Puglia ha adottato il “Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2022” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2022, comprende quella riguardante lo stabilimento NR093 denominato “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.”. A riguardo si precisa che l’ispezione ordinaria nei confronti di detto stabilimento era prevista per l’anno 2023 ed è stata anticipata all’anno 2022, in sostituzione di quella supplementare proposta da ARPA Puglia con note prot.60075/2021 e prot.80436/2021;
- in osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. 4925 del 13.04.2022 della struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 36569 del 12.05.2022, ha comunicato l’avvio della terza ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione;
- la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, ha ispezionato lo stabilimento “Oria Gas” nei giorni 27 Maggio, 15 Giugno e 14 Luglio 2022 e nei giorni 6 e 8 Luglio 2022 in modalità videoconferenza, seguendo le procedure operative contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:



- accertare l'adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall'Allegato B del D.Lgs 105/2015;
 - condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
 - verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
- con nota prot. 69014 del 10.10.2022, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura regionale competente il *"Rapporto finale di ispezione"* (di seguito *"Rapporto"*) redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell'allegato H del D.Lgs 105/2015;
- con nota prot. 14225 del 15.11.2022 la struttura regionale competente ha chiesto chiarimenti in merito a quanto attestato dalla Commissione ispettiva al cap.8 *"Risultanze da precedente verifica ispezione"* del suddetto *"Rapporto"*;
- in riscontro a detta richiesta, ARPA Puglia con nota prot. 79690 del 22.11.2022, ha confermato l'avvenuta ottemperanza da parte del Gestore a tutte le prescrizioni di cui alla DD. n.78/2021 e successiva DD. n.145/2021;

TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:

- in data 14.07.2022, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell'ispezione, ha presentato al Gestore le risultanze dell'ispezione svolta, illustrando i rilievi, le non conformità e le criticità rilevate durante l'attività ispettiva al fine di avere certezza dell'avvenuta comprensione da parte dello stesso (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura ispezione prot. 51199 del 15.07.2022);
- risulta necessario fare proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel *"Rapporto"* summenzionato prot. 69014 del 10.10.2022 e successive precisazioni (rif. nota prot. 79690 del 22.11.2022 di ARPA Puglia) ed in particolare i rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 *"Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizione sul sistema di gestione della sicurezza"* dello stesso;
- il Gestore dello stabilimento *"Oria Gas"* ha superato le *"raccomandazioni"* e le *"prescrizioni"* impartite con DD. n.78/2021 e DD. n.145/2021, rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo 8 *"Risultanze da precedente ispezione..."* del *"Rapporto"* e successivamente precisato da ARPA Puglia con nota prot. 79690 del 22.11.2022;
- il livello del SGS-PIR risulta *"Sostanzialmente conforme ma migliorabile"* così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"* che recita: *"Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Sono state rilevate alcune"*



prescrizioni e molte raccomandazioni secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs 105/2015 (Livello "Sostanzialmente conforme ma migliorabile – cat. 3")".

RITENUTO DI:

- fare proprie le "raccomandazioni" elencate al § 11.1 "Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione" del cap.11 "Conclusioni" del "Rapporto";
- accogliere le "prescrizioni" proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al medesimo § 11.1 del cap. 11 "Conclusioni" del "Rapporto";
- adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del "Rapporto" nonché tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. Puglia n.1865/2015;
2. di prendere atto del "Rapporto" articolato in una relazione di 29 pagine e n.7 allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 69014 del 10.10.2022 e successive precisazioni pervenute con nota prot. 79690 del 22.11.2022, riferito all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato "Oria Gas" della Società "GAS ITALIA S.r.l." con sede operativa in C.da Salinelle, snc – 72024 Oria (BR) e sede legale in via per Manduria Km 0,300 Oria (BR), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;



3. di prendere atto del verbale di chiusura ispezione datato 14.07.2022 (rif. prot. prot. 51199 del 15.07.2022), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le *"proposte di prescrizioni"* e fare proprie le *"raccomandazioni"* formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"* allegato al presente provvedimento;
5. di prendere atto del livello *"Sostanzialmente conforme ma migliorabile"* del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1 del cap.11 del *"Rapporto"*;
6. di stabilire che il Gestore dello stabilimento *"Oria Gas"*, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"*;
7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"* impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l'attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
8. di rinviare a successivo atto l'approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e DGR. n. 1865/2015;
9. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull'avvenuto adempimento alle *"prescrizioni"* impartite con il presente atto, al fine di controllarne l'adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
10. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n.7 pagine più l'Allegato composto da n.4 pagine, per complessive 11 pagine;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:



- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
- sarà notificato al Gestore dello stabilimento "Oria Gas" della Società "GAS ITALIA S.r.l." con sede operativa in C.da Salinelle, snc – 72024 Oria (BR) e sede legale in via per Manduria Km 0,300 Oria (BR), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
- sarà trasmesso per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR



Luigia Brizzi
16.12.2022 14:11:23
GMT+00:00

Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente a.i del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

Il Funzionario P.O.

Ing. Mauro Perrone



Mauro Perrone
16.12.2022
11:33:05
GMT+00:00

ALLEGATO

Estratto dal "Rapporto" ARPA Puglia nota prot. 69014 del 10.10.2022

Stabilimento: "Oria Gas" della Società "GAS ITALIA S.r.l." – **Sede Operativa/Legale:** C.da Salinelle, snc – 72024 Oria (BR)/ via per Manduria Km 0,300 Oria (BR)



Mauro Perrone
16.12.2022
11:34:58
GMT+00:00

10 Interviste agli operatori

La Commissione, nella giornata del 14/07/2022 ha intervistato il Sig. Di Viggiano Sergio (Caposquadra), in merito alle procedure di intervento, ai DPI utilizzati ed ai rischi correlati alla tipologia degli impianti, dimostrando conoscenza delle procedure di intervento.

11 Conclusioni

11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Sono state rilevate alcune prescrizioni e molte raccomandazioni secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D. Lgs. n.105/2015 (Livello **"Sostanzialmente conforme ma migliorabile"** – cat.3).

Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel paragrafo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre le seguenti raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "Regione Puglia".

Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

2. Organizzazione e personale

2.ii Attività di informazione

La Commissione raccomanda al Gestore di indicare in Procedura S-06 **"Procedura di pianificazione, gestione dell'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e terzi, per la prevenzione degli incidenti rilevanti"** i criteri di valutazione dei test di verifica apprendimento, esplicitandone le modalità di superamento.

La Commissione raccomanda al Gestore di allineare il paragrafo 7 della Procedura S-06 **"Procedura di pianificazione, gestione dell'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e terzi, per la prevenzione degli incidenti rilevanti"** a quanto disposto dal punto 1.3 dell'Appendice I dell'Allegato B al D. Lgs. n.105/2015.

2.iii Attività di formazione ed addestramento

La Commissione raccomanda al Gestore di indicare in Procedura S-06 **"Procedura di pianificazione, gestione dell'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e terzi, per la prevenzione degli incidenti rilevanti"** i criteri di valutazione dei test di verifica apprendimento, esplicitandone le modalità di superamento.

La Commissione raccomanda al Gestore di assicurare che l'addestramento sull'utilizzo dei DPI sia ripetuto periodicamente, conformemente a quanto disposto dal punto 2.4 dell'Appendice I dell'Allegato B al D. Lgs. n.105/2015.

La Commissione raccomanda al Gestore di assicurare che le esercitazioni semestrali relative alla messa in atto del PEI di Stabilimento riguardino tutti gli scenari incidentali considerati, così come disposto dal punto 2.4 dell'Appendice I dell'Allegato B al D. Lgs. n.105/2015.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento

La Commissione raccomanda al Gestore di riferire sugli delle attività di verifica sull'adeguamento sismico delle strutture ai sensi della NTC 2018.

4. Controllo operativo

4.ii Gestione della documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di inserire in tutte le procedure del SGS PIR i riferimenti alla modulistica associata a ciascuna procedura, nonché le relative modalità di gestione.

La Commissione raccomanda al Gestore di mantenere traccia sui documenti del SGS PIR della data di emissione/revisione, fra cui anche i manuali operativi di stabilimento che devono essere completi di tutti i relativi allegati.

La Commissione raccomanda al Gestore di identificare in maniera univoca le diverse procedure del SGS PIR, al fine di non creare ambiguità fra le stesse e nella relativa modulistica associata a ciascuna di esse.

5. Gestione delle modifiche

5.i Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative

La Commissione raccomanda al Gestore di prevedere una sessione formativa a tutto il personale dipendente finalizzata alla corretta attuazione della Procedura S-09 “Procedura di Gestione delle modifiche” e relativa modulistica.

6. Pianificazione di emergenza

6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze

La Commissione raccomanda al Gestore di ripristinare la funzionalità della manica a vento presente in stabilimento.

7. Controllo delle prestazioni

7.i Valutazione delle prestazioni

La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare quanto riportato nelle conclusioni della valutazione degli indici di prestazione relativi al biennio 2020/2021.

Proposte di prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l’attività ispettiva, a seguito dell’evidenza di non conformità.

2. Organizzazione e personale

2.ii - Attività di informazione

La Commissione, ritenendo non pienamente risolta la raccomandazione sullo svolgimento delle attività informative in conformità al piano annuale interno, propone di prescrivere al Gestore che le attività di informazione siano realizzate in conformità a quanto previsto nell’Elenco generale degli interventi e loro periodicità (modulo S-06a), aggiornando periodicamente il “Programma annuale con indicazione degli argomenti da trattare” ed accertandosi che a rotazione siano affrontati tutti gli argomenti di cui alla Tabella riassuntiva dell’Appendice 1 dell’Allegato B al D. Lgs. n.105/2015 e s.m.i.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di ultimare le verifiche sismiche ai sensi della NTC 2018 e di riferire sugli delle attività condotte.

5. Gestione delle modifiche

5.i Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di verificare che l’attività di Revamping abbia comunque tenuto conto di tutti gli aspetti e fattori che normalmente sono analizzati nell’ambito di una modifica prima che questa venga attuata, al fine di avere contezza che tutto sia stato chiaramente identificato ed attentamente valutato.

6. Pianificazione di emergenza

6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La Commissione propone di prescrivere al Gestore il rispetto dei tempi di controllo e revisione degli impianti antincendio in generale ed, in particolare, dell'impianto sprinkler da effettuarsi in conformità alla norma UNI EN 12845.

6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di adeguare l'area 14 – unità 7-8 e 9 della planimetria in Allegato 2 al Regolamento Regionale 9 Dicembre 2013, n.26 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*, ovvero, interdire l'intera area al transito di qualsiasi mezzo e/o attrezzature che possa produrre inquinamento delle acque pluviali e/o antincendio.

8. Controllo e revisione

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS

La Commissione propone di prescrivere al Gestore che il riesame comprenda fra le altre cose anche:

- la considerazione degli indicatori delle prestazioni;
- la considerazione degli esiti delle ispezioni svolte, ivi comprese quelle ex art. 27 del D. Lgs. n.105/2015 e s.m.i.;
- l'elenco obiettivi, traguardi e programmi dell'anno trascorso e relativi risultati;
- l'elenco obiettivi, traguardi e programmi dell'anno in corso;
- il Piano annuale di formazione (relativo all'informazione/formazione/addestramento) ed il Piano di audit.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel paragrafo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel paragrafo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.

11.3 Inviti alle Autorità

Comune di Oria (BR)

La Commissione invita il Comune di Oria (BR) a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico *"Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)"* relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 Maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D. Lgs. n.105/2015.

12 Elenco Allegati

Si allega la seguente documentazione:

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Verbal di Ispezione dei giorni 27 Maggio, 15 Giugno e 6-8-14 Luglio 2022; |
| Allegato 2 | Planimetria dello Stabilimento con evidenza degli impianti; |
| Allegato 3 | Flusso sulla movimentazione delle sostanze pericolose nell'anno 2021; |
| Allegato 4 | Planimetrie con aree di danno associate agli scenari incidentali ipotizzati dal Gestore; |
| Allegato 5 | Schede di Analisi dell'Esperienza Operativa; |
| Allegato 6 | Lista di riscontro 3.b sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza; |
| Allegato 7 | Tabella scenari incidentali-misure adottate. |

Tutti gli allegati sono disponibili al seguente link:

<https://arpapuglia.page.link/FsvCj9pChiJ9RLVa8>

con password: 0Zx^2dr6

Letto, approvato e sottoscritto

5 Ottobre 2022


Ing. Maria Giovanna DE SANTIS