



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

Trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata ai sensi dell'art.
47 del D.Lgs. n. 82/2005

ID RIR

1061

MP_255_201
9

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
05/11/2019 - 00013419

Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Gas Italia S.r.l.

Via Manduria Km0,300 sn ORIA (BR)

gasitalia@pec.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

E, P.c.

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare**

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche
e paesaggio**

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Direzione Generale ARPA Puglia

tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Prefettura di Brindisi

protocollo.prefbr@pec.interno.it

Comitato Tecnico Regionale

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Comando Prov.le VV.F Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Comune di Oria

protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione ASL

dipartimentoprevenzione@asl.brindisi.it

Oggetto: Stabilimento "Gas Italia S.r.l." - Comune di Oria (BR).

Diffida ai sensi dell'art.28 c.8 del D.Lgs. 105/2015.

Tra le disposizioni introdotte dal D.Lgs n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose":

- il c. 1 dell'art. 13 prescrive l'obbligo a cura del Gestore di presentare il documento di "Notifica" al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il c.7 lett. d) del richiamato art. 13 stabilisce che il Gestore aggiorna il suddetto documento di "Notifica" e le relative sezioni informative prima che avvenga la variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4;

- il c.1 e il c.2 dell'art. 14 stabiliscono che il Gestore è tenuto a redigere, secondo le linee guida definite dall'Allegato B, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e annesso programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza entrambi depositati presso lo stabilimento.

Con DD. n.39 del 28.02.2019, lo stabilimento denominato "Oria Gas" e gestito dalla società "Erario Oria Gas S.r.l." è stato inserito nel "Programma Regionale Anno 2019" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza ed annoverati da ISPRA nell'elenco trasmesso con nota prot. 7382 del 18.02.2019.

ARPA Puglia con nota prot. 73627 del 15.10.2019 ha comunicato al Gestore del suddetto stabilimento l'avvio della relativa ispezione ordinaria e con successiva nota prot. 76008 del 23.10.2019 (allegata in copia) ha notiziato l'autorità giudiziaria e la struttura regionale competente in merito a "non conformità maggiori" rilevate durante la predetta ispezione ordinaria e ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 28 "Sanzioni" del D.Lgs 105/2015.

L'art.28 al c.8 del D.Lgs 105/2015 prevede che "Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi"

Per quanto sopra riportato, ritenuto necessario garantire con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento e pertanto accertarsi che il Gestore abbia adottato tempestivamente tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs 105/2015,

si diffida

il Gestore dello stabilimento "Gas Italia S.r.l." (già "Erario Oria Gas S.r.l.") con sede legale in via Manduria Km0,300 sn - ORIA (BR) e sede operativa in c.da Salinelle sn - ORIA (BR) a porre in atto, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente atto, tutte le misure necessarie al fine di adempiere alle "non conformità maggiori" rilevate da ARPA Puglia con nota prot. 76008 del 23.10.2019 (allegata in copia) nonché a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 105/2015, versando la relativa tariffa prevista per l'ispezione ordinaria richiesta dall'Agenzia regionale con nota prot. 77433 del 29.10.2019. Perdurando l'inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 28 c.8 del richiamato D.Lgs 105/2015, a sospendere l'attività dello stabilimento.

Il Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone

Il Funzionario P.O.
Dott. Luca Valenzano

Il Dirigente della Sezione/a.i. del Servizio
Dott.ssa Antonietta Riccio

