

Informazioni estratte dal: Documento di Notifica n. 5097 rilevato conforme da ISPRA in data 16/04/2025

Nome della società: CI.BAR.GAS S.R.L

Denominazione dello stabilimento: CI.BAR.GAS S.R.L

Sede operativa: S.P. 143 KM 3,300 - 71042 Cerignola (FG)

Codice MATTM: DR007

Attività svolta: (14) Stoccaggio di GPL

Classe ai fini dell'applicazione delle tariffe: CLASSE 1

ISPEZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCIDENTE RILEVANTE (SGS-PIR)

PROGRAMMAZIONE 2013:

1. D.D. n. 65 del 06.11.2013 (D.Lgs 334/99 e smi.);

PROGRAMMAZIONE 2015:

2. D.D. n. 9 del 22.06.2015 (D.Lgs 334/99 e smi.);

PROGRAMMAZIONE 2018:

3. D.D. n. 17 del 31.01.2019 (D.Lgs n.105/2015 e smi.);
4. Approvazione cronoprogramma D.D. n.40 del 28.02.2019;

PROGRAMMAZIONE 2021:

5. D.D. n. 99 del 25.03.2022 (D.Lgs n.105/2015 e smi.);
6. Approvazione cronoprogramma D.D. n.158 del 09.05.2022;

PROGRAMMAZIONE 2024:

7. D.D. n. 69 del 20.02.2025 (D.Lgs n.105/2015 e smi.);
8. Approvazione cronoprogramma D.D. n.105 del 18.03.2025;

SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO (Sezione L)

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - FLASH-FIRE (ETA 3A)

Effetti potenziali Salute umana:

ustioni / lesioni irreversibili (a 130 mt); lesioni reversibili (a 220 mt)

Effetti potenziali ambiente:

Sostanza NON tossica per l'ambiente

Comportamenti da seguire:

Cercare riparo in luogo chiuso;
chiudere finestre, non usare telefonini, non fumare;
sintonizzarsi sulle stazioni radio

Tipologia di allerta alla popolazione:

sirena di allarme esterno + megafono altoparlante mezzi Polizia Municipale;

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Ospedale Civile di Cerignola

2. Scenario Tipo:

ESPLOSIONE - UVCE (ETA 2B)

Effetti potenziali Salute umana:

onda d'urto / lesioni irreversibili (a 50 mt); lesioni reversibili (a 105 mt)

Effetti potenziali ambiente:

Sostanza NON tossica per l'ambiente

Comportamenti da seguire:

Cercare riparo in luogo chiuso;

chiudere finestre, non usare telefonini, non fumare;

sintonizzarsi sulle stazioni radio

Tipologia di allerta alla popolazione:

sirena di allarme esterno + megafono altoparlante mezzi Polizia Municipale;

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Ospedale Civile di Cerignola

3. Scenario Tipo:

INCENDIO - FLASH FIRE (ETA 4)

Effetti potenziali Salute umana:

ustioni / lesioni irreversibili (a 70 mt); elevata letalità (a 40 mt)

Effetti potenziali ambiente:

Sostanza NON tossica per l'ambiente

Comportamenti da seguire:

Cercare riparo in luogo chiuso;

chiudere finestre, non usare telefonini, non fumare;

sintonizzarsi sulle stazioni radio

Tipologia di allerta alla popolazione:

sirena di allarme esterno + megafono altoparlante mezzi Polizia Municipale;

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Ospedale Civile di Cerignola

4. Scenario Tipo:

INCENDIO - FLASH FIRE (ETA 3B)

Effetti potenziali Salute umana:

ustioni, lesioni irreversibili (160 m); elevata letalità (90 m)

Effetti potenziali ambiente:

Sostanza NON tossica per l'ambiente

Comportamenti da seguire:

Cercare riparo in luogo chiuso;

chiudere finestre, non usare telefonini, non fumare;

sintonizzarsi sulle stazioni radio

Tipologia di allerta alla popolazione:

sirena di allarme esterno + megafono altoparlante mezzi Polizia Municipale;

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Ospedale Civile di Cerignola