



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00162 del 17/04/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2025/00162

OGGETTO: Art. 27 D.Lgs. n. 105/2015 "Ispezioni" - Approvazione cronoprogramma di attuazione delle "prescrizioni" e "raccomandazioni" di cui alla DD. n. 111 del 21.03.2025, riguardanti il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Star Comet Fireworks S.r.l." gestito dalla Società "Star Comet Fireworks S.r.l." con sede operativa/legale in Via Lucera km 3,800 - San Severo - Contrada Collegio (FG).



Il giorno 17/04/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. del 4/02/1997 n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" che agli art. 4 e 5 disciplina rispettivamente la "ripartizione delle competenze" e la "funzione dirigenziale";
- la D.G.R. del 28/07/1998 n.3261 avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. del 07/03/2005 n.82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" ;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 e successive integrazioni e modifiche operate da ultimo con D.G.R. n. 1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive integrazioni e modifiche, operate da ultimo con DD.PP.GG.RR. nn. 327 e 328 del 17 settembre 2021, recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la L.R. del 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la D.G.R. n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento



- Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’Ing. Giuseppe Angelini;
- la D.D. n. 10 del 13.05.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.";
 - la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Inoltre, VISTI:

- il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi correlati ad esso;
- la D.G.R. n. 1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

CONSIDERATO CHE:

- con DD. n. 111 del 21.03.2025, la struttura regionale competente ha chiesto al Gestore dello stabilimento denominato “Star Comet Fireworks S.r.l.” gestito dalla Società “Star Comet Fireworks S.r.l.” di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del richiamato atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al §. 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del Rapporto Finale di Ispezione (di seguito "Rapporto") prot. 14571 dell'11.03.2025;
- con pec del 10.04.2025, il Gestore dello stabilimento “Star Comet Fireworks S.r.l.” ha trasmesso il cronoprogramma richiesto, indicando le scadenze del 30.06.2025 e del 31.07.2025 entro cui adempiere alle predette "prescrizioni" e "raccomandazioni" e dichiarando l'avvenuta ottemperanza di alcune delle richiamate "prescrizioni" e "raccomandazioni".

RITENUTO CHE, le scadenze temporali riportate nel richiamato cronoprogramma, proposte dal Gestore dello stabilimento “Star Comet Fireworks S.r.l.”, sono commisurate alla natura e complessità delle "prescrizioni" e "raccomandazioni" impartite con DD. n. 111 del 21.03.2025.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679



Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è : "NEUTRO".

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e s.m.i. e della D.G.R. Puglia n.1865/2015.

Di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con pec del 10.04.2025, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che il Gestore dello stabilimento denominato "Star Comet Fireworks S.r.l." gestito dalla Società "Star Comet Fireworks S.r.l." dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro la scadenza del 31.07.2025, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.. Con particolare riferimento alle prescrizioni e raccomandazioni dichiarate già "ottemperate" all'interno del richiamato cronoprogramma, si chiede al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente determinazione, evidenza dell'effettivo avvenuto adempimento con le medesime modalità e pertanto



presentando apposita relazione corredata da documentazione e sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi..

Di demandare ad ARPA Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, fornita dal Gestore nelle scadenze sopra indicate.

Di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite con D.D. n.111 del 21.03.2025.

Di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023.
- tramite il sistema CIFRA sarà:
 - trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.
- sarà notificato al Gestore dello stabilimento denominato "Star Comet Fireworks S.r.l." gestito dalla Società "Star Comet Fireworks S.r.l." con sede operativa/legale in Via Lucera km 3,800 - San Severo - Contrada Collegio (FG);
- sarà trasmesso per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune di San Severo, al Servizio TSGE di Arpa Puglia, al Comitato Tecnico Regionale Seveso presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Foggia, al Comando Provinciale VV.F. Foggia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Foggia;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e



assensi dovuti a termini di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Cronoprogramma_estratto pec del 10.04.2025.pdf - 96919758bf4791c00dbb3bb6816ef973dc55fcbb0ebb9042246c88f5d6ddacef

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dalla pec del 10.04.2025 riguardante l'adempimento alle "Prescrizioni e Raccomandazioni" di cui alla DD. n. 111 del 21.03.2025.

Stabilimento: "Star Comet Fireworks S.r.l." - **Società:** "Star Comet Fireworks S.r.l."

Sede operativa/legale: Via Lucera km 3,800 - San Severo - Contrada Collegio (FG).

OGGETTO: Risposta alla Determina 089/DIR/2025/00119

Art. 27 D.Lgs. n. 105/2015 "Ispezioni" - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Star Comet Fireworks S.r.l." gestito dalla Società "Star Comet Fireworks S.r.l." con sede operativa/legale in Via Lucera km 3,800 - San Severo - Contrada Collegio (FG).

Vengono di seguito riepilogate le Raccomandazioni e Prescrizioni ricevute dallo scrivente Gestore della Star Comet Srl., Michele Presutto.

Il documento viene redatto riportando per ogni prescrizione/raccomandazione ricevuta, copiata dal verbale conclusivo della Verifica Ispettiva, e a seguire la risposta relativa, dove previsto fornendo anche indicazioni rispetto alle tempistiche di adozione, ovvero alle scadenze temporali entro le quali l'Azienda si impegna ad ottemperare; qualora invece la raccomandazione e/o la prescrizione sia già stata adottata verrà descritta la modalità di adozione.

Raccomandazioni della Commissione: Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, con le relative adozioni.

1. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

a. 3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza

La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare l'organigramma aziendale nell'elaborato "Analisi di Rischio" Ediz. Aprile 2017.

- L'organigramma verrà integrato nell'Analisi di rischio così come riportato nella procedura di gestione ed organizzazione del personale. La revisione sarà portata a termine entro giugno 2025.

2. Controllo operativo

a. 4.iv Le procedure di manutenzione

La Commissione raccomanda al Gestore di verificare che le verifiche periodiche degli impianti elettrici siano eseguite secondo quanto previste dal DPR n.462/01 da Organismi Notificati abilitati a tale tipologia di verifica per luoghi con pericolo di esplosione e che i relativi verbali siano redatti conformemente alle prescrizioni del predetto DPR n.462/01.

- Sono state acquisite le abilitazioni degli organismi notificati che si occupano delle verifiche periodiche degli impianti elettrici. Tali qualifiche sono ora nell'archivio relativo ai fornitori che operano nello stabilimento.

b. 4.v Approvvigionamento di beni e servizi

La Commissione raccomanda al Gestore di:

-effettuare la ricognizione delle ditte che a qualunque titolo operano presso lo stabilimento;

-eseguire la valutazione periodica secondo quanto previsto dalla procedura P.1.4., verificandone i requisiti a seconda del servizio richiesto;

- aggiornare l'Elenco fornitori qualificati sulla base degli esiti delle attività di cui ai punti precedenti.

- È stata effettuata la ricognizione, completando l'elenco esistente in A.2.P.1.4.
- Per tali aziende è stato dato seguito alla procedura.

3. Pianificazione di emergenza

a. 6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di integrare il PEI inserendo il riferimento al luogo dove sono disponibili le schede di sicurezza ADR delle sostanze pericolose presenti in deposito.

- Il PEI è stato modificato aggiungendo la specifica richiesta: le schede di sicurezza A.D.R. sono archiviate sia su supporto elettronico condiviso tra tutti i lavoratori, ed è stata predisposta una copia cartacea delle schede, messe a disposizione dei lavoratori in apposito raccoglitore presso gli uffici.

Proposte di prescrizione: Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione con le relative adozioni.

1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale.

a. 1.iii Contenuti del Documento di Politica

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di riportare nel DPS le modalità di gestione (archiviazione e consultazione) delle norme di riferimento effettivamente utilizzate in deposito.

- i. Il DPS è stato aggiornato alla revisione 13 riportando la seguente notazione: "Non si allegano al presente documento le normative utilizzate per la redazione del DPS, del manuale e le procedure. Tali normative, spesso corpose sono comunque gestite dalla procedura P.1.2 del SGS. Esse sono archiviate in originale dal Gestore in apposito raccoglitore in ufficio stabilimento, o in formato elettronico nel computer dove viene custodito tutto il materiale del SGS"

2. Organizzazione e personale

a. 2.iii Attività di formazione ed addestramento

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di mantenere l'evidenza documentale delle attività di formazione e addestramento, conformemente a quanto disposto al punto 2.6 dell'Appendice 1 Allegato B al D. Lgs. n.105/2015.

- i. E' stata a effettuata una attenta ricognizione del materiale comprovante le attività di formazione previste dal punto richiamato, ed è stata verificata l'efficacia del sistema di archiviazione della documentazione. Il sistema di archiviazione, già presente e disponibile per la consultazione, risulta ora maggiormente aderente alle richieste della commissione.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

- a. 3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare il progetto scariche atmosferiche.

i. L'aggiornamento è stato affidato ad un professionista ed è in corso di redazione. Si prevede che verrà ultimato entro il mese di luglio 2025.

- b. 3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore pianifichi l'esecuzione delle verifiche sismiche sulle strutture in conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni del 2018 affinché le stesse siano completate entro l'anno corrente.

i. La valutazione è stata affidata ad un professionista ed è in corso di redazione. Si prevede che verrà ultimata entro il mese di luglio 2025. A seguito della valutazione in funzione degli esiti, verranno calendarizzati ed eventualmente comunicati agli Enti di Controllo, gli adeguamenti eventualmente ritenuti necessari.

4. Controllo operativo

- a. Gestione della documentazione

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare la planimetria in allegato A.6.P.5.1 al PEI riportando l'indicazione dell'uscita di emergenza sul retro dei n.2 depositi, nonché di aggiornare il numero di estintori ivi riportati conformemente al numero presente in stabilimento.

i. La planimetria è stata aggiornata con la revisione 12 del PEI

- b. 4.iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di assicurare la corretta attuazione della procedura operativa P.3.1. "Procedure Operative di Deposito".

i. E' stato effettuato un incontro di formazione specifico, in data 31/03/2025 che ha avuto in oggetto la procedura citata. I verbali ed i test di apprendimento sono archiviati in azienda.

5. Pianificazione di emergenza

- a. 6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare l'elenco dei "Numeri telefonici per l'emergenza ESTERNI" (Cfr. Allegato A.3.P.5.1 al PEI) e la modulistica del PEI (C/r. Allegato A.4.P.5.1 al PEI) eliminando il riferimento al fax, non più utilizzato in deposito.

i. L'elenco è stato aggiornato con la revisione 12 del PEI

- b. 6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
- c. La Commissione propone di prescrivere al Gestore di garantire la visibilità della manica a vento anche nella zona retrostante il deposito D2 ed antistante il deposito D1.
 - i. La manica a vento è stata riposizionata sopra al magazzino D2, ciò consente una visione da ogni punto del deposito.
- d. La Commissione propone di prescrivere di effettuare una formazione specifica sulle modalità di intervento previste dal PEI e di effettuare una simulazione entro il primo quadrimestre dell'anno 2025.
 - i. La formazione e la successiva simulazione sono state effettuate in data 31/03/2025, e le relative evidenze e verbalizzazioni sono conservate agli atti in deposito.